



BCJ 評定-RC0001-04

評 定 書（工法等）

合同製鐵株式会社

代表取締役社長 明賀 孝仁 様

一般財団法人 日本建築センター

理事長 橋本 公 博



令和 2 年 5 月 15 日付けで、評定申し込みのあった下記の件について、当財団コンクリート構造評定委員会（委員長：林静雄）において慎重審議の結果、平成 27 年 5 月 20 日付け評定書（評定番号：BCJ 評定-RC0001-03）のとおり、本件は、申し込みの範囲において、当委員会で定めた基準に照らし、妥当なものであると評定します。

なお、本評定書の有効期間は、本評定日より令和 7 年 6 月 26 日までとします。

令和 2 年 6 月 17 日

記

1. 件 名 鉄筋用 FW カブラー継手『EG ジョイント』
2. 継手の概要 種 類：SD295A、SD345、SD390、SD490
呼 び 名：D13、D16、D19、D22、D25、D29、D32、D35、D38、
D41、D51（ただし、D13、D16、D19 は、SD390 以下）
形 状：JIS G 3112（鉄筋コンクリート用棒鋼）に適合した
熱間圧延異形棒鋼
3. 継手の性能 A 級（2015 年版建築物の構造関係技術基準解説書
「鉄筋継手性能判定基準」による）
4. 評 定 区 分 更新



一般財団法人 日本建築センター
The Building Center of Japan